



СТОЛИЧНА ОБЩИНА
СО Район СЕРДИКА
Бул. Мария Луиза 88
Тел. 921-80-19; 921-80-48
№ Към РСР17-ТД26-1119-[2]
от 09.08.2017



СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "СЕРДИКА"

1202 София, бул. Княгиня Мария-Луиза, 88

тел: 921 80 19; факс: 832 20 95, www.serdika.bg

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ:

"ОБНОВЯВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН "СЕРДИКА", ВЪВ ВРЪЗКА С „НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ“, ПРИЕТА С ПМС № 18/02.02.2015г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

I-ва Обособена позиция: "Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, СО- район „Сердика“, ж.к. Банишора, бл.39А"

II-ра Обособена позиция: "Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, СО- район „Сердика“, ж.к. Банишора, бл.39А"

III-та Обособена позиция: "Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София, СО- район „Сердика“, ж.к. Банишора, бл.39А"

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило чрез електронната поща на кмета на СО-район „Сердика“ запитване, регистрирано с вх.№РСР17-ТД26-1119/08.08.2017г., Ви предоставям разяснение по следния въпрос за Обособена позиция №1: "Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София, СО- район „Сердика“, ж.к. Банишора, бл.39А":

Въпрос №1: Моля потвърдете, че за обекта ще бъде приет коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,040 \text{ W/m.K}$ на Фасадните плоскости от минерална вата, въпреки изискванията на Доклада за ЕЕ.

Отговор на Въпрос №1: При проектиране и изпълнение на енергоспестяващите мерки, обобщения коефициент на топлопреминаване на фасадните стени трябва да отговаря на посочения в Доклада от извършено обследване за енергийна ефективност и съобразен с референтния коефициент. Строителните материали трябва да отговарят на Наредба №13-1971г.

С уважение:

инж. Тодор Кръстев

Кмет на СО-район „Сердика“

