



№	ПОМЕЩЕНИЕ	КВ.М	ПОД	СТЕНИ	ТАБАН
1	Вестибюл	49.02	мозаика	латекс	латекс
2	Стълбище	23.53	мозаика	латекс	латекс
3	WC прозорци	9.23	таракота	фаянс	лостна боя
4	WC	16.91	таракота	фаянс	лостна боя
5	Класна стая	56.84	Балатум	латекс	латекс
6	Класна стая	56.86	Балатум	латекс	латекс
7	Класна стая	54.66	Балатум	латекс	латекс
8	Класна стая	54.66	Балатум	латекс	латекс
9	Класна стая	54.66	Балатум	латекс	латекс
10	Класна стая	54.66	мозаика	латекс	латекс
11	Класна стая	54.66	Балатум	латекс	латекс
12	Класна стая	56.74	Балатум	латекс	латекс
13	Класна стая	56.47	Балатум	латекс	латекс
14	Кабинет химии	59.47	Балатум	латекс	латекс
15	Хранителни	23.58	Балатум	латекс	латекс
16	Коридор	91.18	мозаика	латекс	латекс
17	Компютрен кабинет	49.42	Балатум	латекс	латекс
18	Вестибюл	29.30	мозаика	латекс	латекс
19	Стълбище	25.21	мозаика	латекс	латекс
20	Склад	4.21	мозаика	латекс	латекс
21	WC прозорци	8.33	таракота	фаянс	лостна боя
22	WC	24.28	таракота	фаянс	лостна боя

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ КОТА +11,20 м 1022.58 м²

⊙ номер на щанг

⊙ номер и температура в помещението

Забележки:

1. Радиаторите да се монтират на височина мин 150мм от главен под.
2. За диаметрите на тръбите виж чертеж 7 и 8.
3. Да се извърши издръжана проба на пълнотата на тръбите и връзките при налягане 3 бар.

"А & А ИНЖЕНЕРНИ" ЕООД

Дата: 2015г.	Мащаб: 1 : 100	Лист: 3
Обект:	ПРОЕКТ ЗА СТРАЖА НА 29-ТО СОН "СУЗАН ВАНКАРЕВ", УЛ. "ТЪРБИЧ С РАКОВСКИ" 26, КВ. 29, УИЧУ, ГР. СОФИЯ - АРХИТЕКТУРНО-ТАСЪМНАЩЕ	
	Гл. архитект:	инж. А. Ангелов
Съгласували:	Инженитор	Стефана Иванова
	1. Архитектура	инж. М. Циткова
	2. Електротехника	инж. Т. Манова
ОВК:	Файл: Работен проект	Съдържание: РАДЕРИЧЕЛЕНИЕ КОТА +11.20м