



№	ПОМЕЩЕНИЕ	КВ.М	ПОД	СТЕНИ	ТАБАН
1	Вестибюл	49.02	мозайка	латекс	латекс
2	Стълбище	23.53	мозайка	латекс	латекс
3	УС грехориан	15.37	паркета	Фанел	постна боя
4	УС	10.63	паркета	Фанел	постна боя
5	Кабинет биология	76.44	Балатум	латекс	латекс
6	Хранилище	25.59	Балатум	латекс	латекс
7	Коридор	45.55	мозайка	латекс	латекс
8	Хранилище	23.69	Балатум	латекс	латекс
9	Изобразително изкуство	60.59	Балатум	латекс	латекс
10	Кабинет по музика	92.77	Балатум	латекс	латекс
11	Кабинет по трид и техника	45.65	Балатум	латекс	латекс
12	Склад	30.45	Балатум	латекс	латекс
13	Предвери	12.98	мозайка	латекс	латекс
14	Стълбище	24.19	мозайка	латекс	латекс
15	Покривна тераса	400.83	Бетон		

ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ КОТА +15.10 м 621.75 м²

15 номер на щранг

15 номер и температура в помещението

Забелжит:

1. Радиаторите да се монтират на височина мин 150мм от голово под.
2. За диаметрите на тръбите виж чертеж 7 и 8.
3. Да се извърши издръжлична проба на пълнотата на тръбите и връзките при налягане 3 бар.

"А & А ИНЖЕНЕРИНИ" ЕООД

Дата: 2015г. Машаб: 1 : 100 Лист: 5

Обект:	ПРОЕКТ ЗА СТРАЖА НА 29-ТО СОН "СУЗАН ШАНКАРИ" УЛ. "ТЪБОРИ С. РАКОВСКИ" 26, КВ. 29, УИЧУ, ГР. СОФИЯ - АРХИТЕКТУРНО-ТАСЪМЕНА	
	Гл. архитект:	инж. А. Ангелов
Съгласувани:	Проектант:	
	Инвеститор:	Спечелена обнова
	1) Архитектура:	др. М. Циткова
	2) Електро:	инж. Т. Манолов
ОВК:	Файл:	Работен проект
		Съдържащите: РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА КОТА +15.10м