



## СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "СЕ"

1202 София, бул. Княгиня Мария-Луиза, 88

тел: 921 80 19; факс: 832 20 95, [www.serdika.bg](http://www.serdika.bg)

### ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ:

"ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЕКТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СО – РАЙОН „СЕРДИКА” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

**I-ва Обособена позиция:** "Ремонт на покрив на топла връзка и физкултурен салон на 29 СУ „Кузман Шапкарев"

**II-ра Обособена позиция:** "Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в ДГ № 149 „Зорница” – втора сграда"

**III-та Обособена позиция:** "Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 14 СУ „Проф. Асен Златаров"

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка със запитване, постъпило чрез електронната поща в СО-район "Сердика" и регистрирано с вх.№РСР18-ТД26-756/18.06.2018г., Ви предоставям разяснения по следните въпроси:

**Въпрос №1:** Моля Възложителят да предостави одобрени проекти и технически спецификации за видовете и количествата строително – монтажни работи, заложен в Количествено – стойностните сметки?

**Отговор на въпрос №1:** *Одобрени проекти няма. Строително – монтажните работи следва да бъдат изпълнени при спазване на Техническата спецификация, част от утвърдената Документация за участие и неразделните към нея Доклад за резултатите от обследване, Сертифициране за енергийна ефективност, Технически паспорт на сградата и Наредба № 8121з – 647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите – за втора и трета обособени позиции, които са публикувани в Техническата документацията в профила на купувача на сайта на СО – район „Сердика”.*

Въпрос №2: Моля Възложителят да уточни вида на каменната облицовка и необходимо ли е да се достави нова каменна облицовка за монтаж относно II-ра обособена позиция?

*Отговор на въпрос №2: В позиция № 6 от Документацията за участие в обществената поръчка е даден демонтаж на съществуващата каменна облицовка, след което се поставя XPS и същата каменна облицовка се монтира върху XPS-а.*

Въпрос №3: Моля Възложителят да уточни кога изтича Договорът? Дали Договорът изтича на датата на съставяне на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15) от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Обн. ДВ. Бр. 72 от 15 август 2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. Бр. 56 от 11 юли 2017 г.) или изтича на датата на завършване на обекта, на която обектът е предаден от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приет от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с двустранно подписан протокол от страните?

*Отговор на въпрос №3: Договорът изтича след завършване на обекта и предаването му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписан двустранен приемо-предавателен протокол за установяване завършването и за заплащане на натуралните видове СМР (акт обр.19) и сметка 22.*

Въпрос №4: Моля Възложителят да уточни за един и същ обект ли става въпрос?

*В изпълнение на Решение №403/09.06.2016г. на СОС и Заповед № СОА16-РД09- 926/27.06.2016г. на кмета на СО, СДГ № 31 "Зора" е преобразувано в ДГ № 131 „Зора“. В изпълнение на Решение №198/06.04.2017г. на СОС и Заповед № СОА17-РД09- 516/12.05.2017г. на кмета на СО, ДГ 131 №„Зора“ е преобразувана чрез сливане в ДГ 149 „Зорница“ – втора сграда.*

С уважение:

**инж. ТОДОР КРЪСТЕВ**

Кмет на СО-район "Сердика"

